



WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS 0000147680

Kapitał zakładowy: 56 839 992 zł

Kielce, dnia 21.10.2015r.

JML-1/2015

**TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIĄ
ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dot: przetargu nieograniczonego pn.: dostawa armatury wodociągowej i kanalizacyjnej - przeprowadzanego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień, których wartość przekracza kwotę 30 000 euro oraz jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 414 000 euro dla dostaw lub usług oraz kwoty 5 186 000 euro dla robót budowlanych zwanych dalej zamówieniami - obowiązującego w Spółce „Wodociągi Kieleckie” Sp. z o.o. w Kielcach

Zamawiający, tj. Spółka „Wodociągi Kieleckie” z siedzibą w Kielcach informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę armatury wodociągowej i kanalizacyjnej, wpłynęło w dniu 20 października br. zapytanie dotyczące SIWZ o następującej treści:

Pyt. 2 – Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie nieścisłości w **VI części przedmiotu zamówienia – dostawa włazów ulicznych**

1. właz żeliwny typ lekki Fi 600 12 szt

W wymaganiach technicznych jest:

1. właz kanałowy typ lekki z żeliwa szarego klasy D400 z pokrywą żeliwną, bez wentylacji, o wysokości korpusu 15 cm

Klasa D400 – jest to oznakowanie włazów ciężkich 40t – a nie lekkich
Wysokość korpusu 15 cm występuje przy włazach klasy B, C i D

Odp. – Zamawiający pomyłkowo podał wymagania dotyczące włazu lekkiego takie jak dla włazu ciężkiego, w związku z czym, na mocy § 20 ust. 3 ww. Regulaminu zmienia treść Załącznika nr 1 do SIWZ w następującym zakresie:

- Załącznik nr 1 do SIWZ część VI – dostawa włazów żeliwnych – Wymagania techniczne dotyczące włazu żeliwnego – poprzez zastąpienie w pkt 1 wyrażenia - „D400” wyrażeniem „A15” i wyrażenia „15 cm” wyrażeniem „5 cm”, w związku z czym pkt 1 otrzymuje brzmienie:

było:

1. właz kanałowy typ lekki z żeliwa szarego klasy D400 z pokrywą żeliwną, bez wentylacji, o wysokości korpusu 15 cm;

jest:

1. właz kanałowy typ lekki z żeliwa szarego klasy A15 z pokrywą żeliwną, bez wentylacji, o wysokości korpusu 5 cm;

PEŁNOMOCCNIK ZARZĄDU
DYREKTOR
ds. Inwestycyjnych i Logistyki

mgr inż. Lidia Żak