

Kielce, 17.02.2011r.

JM/2011/

INFORMACJA

dotyczy: skargi złożonej na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na **sukcesywną dostawę armatury przemysłowej i wodociągowej** prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień w Spółce „Wodociągi Kieleckie”.

Wykonawca – Firma **CANALIS S.J.** złożyła skargę na rozstrzygnięcie przetargu na sukcesywną dostawę armatury przemysłowej i wodociągowej podnosząc, iż postępowanie winno być rozstrzygnięte na jej korzyść, ponieważ jej oferta jest zgodna z zapisami SIWZ.

Zamawiający odrzuca skargę uznając ją za bezzasadną.

Odnosząc się do skargi i zarzutów w niej zawartych, Zamawiający informuje:

- zaoferowane w druku oferty nasuwki dwudzielne na rurę stalową DN 50 o zakresie średnic zewnętrznych 48-52 mm są niezgodne z wymaganiami jakie postawił Zamawiający w SIWZ.

Zamawiający wymagał złożenia oferty na nasuwki dwudzielne na rurę stalową DN 50 o zakresie średnic zewnętrznych 57-60 mm. Biorąc powyższe pod uwagę, Wykonawca zaoferował produkt niewłaściwy, niezgodny z zapisami SIWZ.

Zamawiający działał prawidłowo nie ujmując zapisu określającego zakres średnic jako oczywistej omyłki pisarskiej, bowiem zgodnie z treścią art.87 ust.2 Ustawy Pzp przez oczywistą omyłkę pisarską należy rozumieć **widocznie mylną pisownię wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części.**

Ponieważ przesłanki te nie zostały spełnione, art.87 ust.2 Ustawy Pzp w tym przypadku nie znajduje zastosowania.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie nasze postępowania przetargowe przeprowadzane są zgodnie z obowiązującym prawem i Regulaminem udzielania zamówień obowiązującym w Spółce „Wodociągi Kieleckie” .

Wniesienie skargi kończy procedurę odwoławczą.