

Kielce. 15.02.2011r.

INFORMACJA

dotyczy: **przetargu nieograniczonego p.n. „sukcesywna dostawa armatury przemysłowej i wodociągowej”** przeprowadzonego w trybie **przetargu nieograniczonego** na podstawie **Regulaminu udzielania zamówień w Spółce „Wodociągi Kieleckie”**

„Wodociągi Kieleckie” Sp.z o.o. informują, że w prowadzonym postępowaniu w trybie **przetargu nieograniczonego** na „**sukcesywną dostawę armatury przemysłowej i wodociągowej**” wyłoniono Wykonawcę:

- dla **pakietu I: Przedsiębiorstwo Wisła Armatura S.C. A.Kraszyna, D.Michalski 41-909 Bytom, ul.Szyby Rycerskie 22k** za kwotę:

– **4 926,05zł (netto) - 6 059,04 zł – (brutto)**

Przedsiębiorstwo Wisła Armatura uzyskało w tym pakiecie najwyższą liczbę punktów przyznanych jako kryterium wyboru.

Oferta jest zgodna z zapisami SIWZ, jej wartość nie przekroczyła kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia.

- dla **pakietu II : MARLEY Polska Sp.z o.o. 03-236 Warszawa, ul.Annopol 24** za kwotę:

– **3 137,04 zł (netto) - 3 858,56 zł – (brutto)**

Spółka **MARLEY** uzyskała w tym pakiecie najwyższą liczbę punktów przyznanych jako kryterium wyboru.

Oferta jest zgodna z zapisami SIWZ, jej wartość nie przekroczyła kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia.

Odrzucono lub uznano za nieważne oferty z następujących powodów:

- **w pakiecie I –**

- ofertę nr 3 Przedsiębiorstwa **INSTMET** – oferta została odrzucona na podstawie art. 13 ust.1 pkt c Regulaminu udzielania zamówień w spółce „Wodociągi Kieleckie” - **treść oferty nie odpowiada treści SIWZ:**

- Wykonawca, zaoferował nasuwki na ciśnienie 1,0 MPa zamiast wymaganych 1,6MPa (wymóg SIWZ – część II pakiet I pkt 4).

- zaoferowane nasuwki nie służą do kontaktu z wodą pitną - w załączonym Ateście Higienicznym brak zapisu mówiącego o tym, że nasuwki służą do kontaktu z wodą pitną (wymóg SIWZ – część IX pkt 10).

- montaż zaoferowanych nasuwek nie odbywa się za pomocą jednego klucza monterskiego, co było wymagane w SIWZ (część II pakiet I pkt 2).

- na korpusie nasuwek brak trwałego oznaczenia producenta (SIWZ - część II pakiet I pkt 7).

- ofertę nr 5 **Spółki CANALIS** - oferta została odrzucona na podstawie art. 13 ust.1 pkt c Regulaminu udzielania zamówień w spółce „Wodociągi Kieleckie” - **treść oferty nie odpowiada treści SIWZ:**

– Wykonawca w pozycji 5 Pakietu I zaoferował nasuwki dwudzielne na rurę stalową DN 50 o zakresie średnic 48-52 mm zamiast wymaganych w SIWZ nasuwek dwudzielnych na rurę stalową DN 50 o zakresie średnic 57 – 60 mm.

Dziękujemy za udział w przetargu i zapraszamy do składania ofert w następnych przetargach ogłaszanych przez naszą Firmę.