

Informacja dotycząca montażu wodomierza do opomiarowania bezpowrotnie zużytej wody oraz rozliczania zużycia wody i odprowadzanych ścieków.

„Wodociągi Kieleckie” Spółka z o.o. w Kielcach informuje, że na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 123 poz.858 z późn.zm.) Usługobiorca, który chce skorzystać z możliwości odliczania bezpowrotnie zużytej wody zobowiązany jest do zamontowania w tym celu na własny koszt dodatkowego wodomierza.

Pomniejszenie ilości odprowadzanych ścieków może być dokonane przez Spółkę wyłącznie po udokumentowaniu faktycznej ilości bezpowrotnie zużytej wody.

Woda pobierana za pośrednictwem dodatkowego wodomierza może być przeznaczona tylko do celów, które nie skutkują powstaniem ścieków wprowadzonych do kanalizacji sanitarnej.

1. Usługobiorca wykonuje na własny koszt wszystkie prace instalacyjne łącznie z zakupem wodomierza, jego naprawą, wymianą i legalizacją (co 5 lat). **Wodomierz nie posiadający ważnej cechy legalizacyjnej nie będzie stanowił podstawy do rozliczeń.**
2. Usługobiorca po wykonaniu prac instalacyjnych składa w Biurze Obsługi Klienta zlecenie przeglądu instalacji dla wody bezpowrotnie zużytej, plombowania wodomierza dodatkowego celem wprowadzenia aneksu do umowy wraz ze schematem.
3. W umówionym terminie służby techniczne Usługodawcy dokonują przeglądu instalacji oraz plombowania dodatkowego wodomierza. Za przegląd instalacji i plombowanie wodomierza dodatkowego „Wodociągi Kieleckie” Sp. z o. o. zobowiązane są wystawić Usługobiorcy łączną fakturę VAT zgodnie z obowiązującym Cennikiem świadczenia usług.
4. Po przeglądzie instalacji Usługobiorca w ciągu 14 dni roboczych podpisze ze Spółką aneks do umowy stanowiący podstawę do rozliczeń. **Do czasu podpisania aneksu do umowy, odliczenia ilości ścieków z tytułu bezpowrotnie zużytej wody nie będą dokonywane.**
5. Odczyty wskazań wodomierza dodatkowego oraz wystawianie faktur z tytułu bezpowrotnie zużytej wody będą wykonywane przez Usługodawcę jednocześnie z odczytem wodomierza głównego.


6. Ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości ustala się jako równą ilości wody wykazanej przez wodomierz główny pomniejszonej o wskazanie dodatkowego wodomierza, o którym mowa w niniejszej informacji.
7. **Usługobiorca winien dostosować zestaw wodomierza głównego do zapisów wynikających z Umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.**

WYMAGANIA TECHNICZNE


dla instalacji do pomiaru bezpowrotnie zużytej wody:

1. wodomierz dodatkowy przeznaczony i odpowiednio dobrany do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej należy zamontować na instalacji wewnętrznej nieruchomości jako podlicznik wodomierza głównego,
2. wodomierz dodatkowy powinien być umieszczony w budynku bezpośrednio przed zewnętrzną ścianą, za którą znajduje się zawór czerpalny do poboru bezpowrotnie zużytej wody lub w studni wodomierzowej zlokalizowanej na terenie nieruchomości,
3. zawór czerpalny należy umieścić w odległości maksymalnie 1 m od wodomierza dodatkowego,
4. wodomierz dodatkowy należy zamontować za zaworem odcinającym,
5. wodomierz dodatkowy należy zamontować zgodnie z wytycznymi producenta w miejscu czystym, suchym i łatwo dostępnym,
6. dostęp do wodomierza powinien być swobodny i bezpieczny,

Biuro Obsługi Klienta

Schemat zabudowy wodomierza dodatkowego:

1. Rura,
2. Zawór odcinający,
3. Odcinek prosty min. 5 średnic wodomierza,
4. łącznik z nakrętką do wodomierza,
5. Wodomierz,
6. Rura o długości max 1m,
7. Zawór czerpalny.

Schemat zabudowy wodomierza głównego:

1. Rura,
2. Zawór odcinający grzybkowy,
3. Odcinek prosty min. 5 średnic wodomierza (min. 10cm), zamontowany w pozycji poziomej
4. łącznik z nakrętką do wodomierza,
5. Wodomierz, zamontowany w pozycji poziomej
6. Odcinek prosty min. 3 średnice wodomierza (min. 6cm), zamontowany w pozycji poziomej
7. Zawór antyskażeniowy.

TP/WO

.....
Imię i nazwisko Wnioskodawcy.....
Adres Usługobiorcy**„Wodociągi Kieleckie” Sp. z o.o.**
25-701 Kielce ul. Krakowska 64.....
Adres do korespondencji.....
PESEL/NIP.....
Tel. kontaktowy**Z L E C E N I E**

Zlecam przegląd techniczny instalacji i zaplombowanie wodomierza dodatkowego celem wprowadzenia **Aneksu WO** do Umowy Nr..... z dnia..... o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla odliczania ścieków z tytułu bezpowrotnie zużytej wody do nieruchomości w celu

adres

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z obowiązującą w tym zakresie informacją i akceptuję ją bez zastrzeżeń. Zobowiązuję się do podpisania w Biurze Obsługi Klienta Aneksu do Umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków wraz z Załącznikiem WO-1 w terminie 14 dni od daty dokonania przeglądu technicznego instalacji. Upoważniam „Wodociągi Kieleckie” Sp. z o.o. do wystawienia za zleczone usługi faktury VAT bez mojego podpisu.

Klauzula informacyjna dotycząca osób fizycznych i przedsiębiorców (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych są „Wodociągach Kieleckich” Sp. z o. o . z siedzibą w Kielcach, ul. Krakowska 64;
- 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) w „Wodociągach Kieleckich” Sp. z o. o .: tel. 41 365 31 44, e-mail: iodo@wod-kiel.com.pl
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług;
- 4) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa a także podmiotów współpracujących z Administratorem na podstawie umowy powierzenia danych;
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji umowy i 10 lat po jej rozwiązaniu (przez okres w którym przysługują roszczenia z tytułu umowy);
- 6) Pani/Pana dane osobowe z tytułu archiwizacji dokumentacji technicznych będą przechowywane bezterminowo;
- 7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
- 8) W przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO;
- 9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy;
- 10) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Kielce, dnia.

.....
Czytelny podpis

Załączniki:

1/ Schemat zewnętrznej i wewnętrznej instalacji wodociągowej wraz miejscem zainstalowania wodomierza głównego i dodatkowego.

.....
Podpis pracownika Biura Obsługi Klienta