

Kielce, 31.05.2012 r.

JML/2012

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

dot: postępowania pn.: **Sukcesywna dostawę środków chemicznych dla Oczyszczalni Ścieków „Sitkówka”: wodnego roztworu siarczanu żelaza i chlorku poliglinu** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy Pzp, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 16 maja 2012 roku pod numerem 154205 – 2012 – PL.

Spółka „Wodociągi Kieleckie” informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na **sukcesywną dostawę środków chemicznych dla Oczyszczalni Ścieków „Sitkówka”: wodnego roztworu siarczanu żelaza i wodnego roztworu chlorku poliglinu**, wpłynęło w dniu 29 i 30 maja br. zapytanie dotyczące treści SIWZ.

Zapytanie wpłynęło już po terminie, o którym mowa w rozdz. VI pkt 3, niemniej jednak Spółka „Wodociągi Kieleckie” udziela Państwu odpowiedzi.

Pyt.1 – Czy jest możliwe zaoferowanie chlorku poliglinu o gęstości 1,33 – 1,43 g/cm³?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ dotyczący gęstości chlorku poliglinu.

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
DYREKTOR
ds. Inwestycyjnych i Logistyki
mgr inż. Lidia Żak